



国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2016CCC0308-2464071
(任务编号)

产品名称: 刀型触头熔断器

型 号: RT16-1 RT16Z-1

检测机构: 上海电器设备检测所



产品名称: 刀型触头熔断器 型号: RT16-1, RT16Z-1 商 标: / 样品数量: 45 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2017-02-08 完成日期: 2017-03-02	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验结论: 依据 GB/T 13539.2-2015 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RT16-1, RT16Z-1 熔断体: Un:AC500/690V,DC440V In:80A,100A,125A,160A,200A,224A,250A 额定分断能力:120kA/500V,50kA/690V,100kA/DC440V 分断范围和使用类别:gG 熔断器支持件: Un:AC500/690V,DC440V In:250A 峰值耐受电流:120kA/500V,50kA/690V,100kA/DC440V 1P	
主检: 衣清 日期: 2017.3.3	
审核: 庄晓丽 日期: 2017.3.3	
签发: 魏秋媛 日期: 2017.3.3	
备注: 见附页	