



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2016CCC0304-2469836


(任务编号)

产品名称: 家用交流接触器

型 号: TGCH1-20/20、TGCH1-20/11、TGCH1-20/02、
TGCH1-20/40、TGCH1-20/22、TGCH1-20/31、
TGCH1-25/20、TGCH1-25/11、TGCH1-25/02、
TGCH1-25/40、TGCH1-25/22、TGCH1-25/31

检测机构: 国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)



<p>产品名称：家用交流接触器 型 号：TGCH1-20/20、 TGCH1-20/11、TGCH1-20/02、 TGCH1-20/40、TGCH1-20/22、 TGCH1-20/31、TGCH1-25/20、 TGCH1-25/11、TGCH1-25/02、 TGCH1-25/40、TGCH1-25/22、 TGCH1-25/31 商 标：/ 样品数量：18 只 样品来源：企业送样 收样日期：2017-01-25 完成日期：2017-02-06</p>	<p>委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商)：浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区 生产企业：浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号</p>
<p>试验依据标准：GB/T 17885-2016 《家用及类似用途机电式接触器》</p>	
<p>试验结论：合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： TGCH1-20/20、TGCH1-20/11、TGCH1-20/02、TGCH1-20/40、TGCH1-20/22、 TGCH1-20/31、TGCH1-25/20、TGCH1-25/11、TGCH1-25/02、TGCH1-25/40、 TGCH1-25/22、TGCH1-25/31 Ith: 25A; Ui: 440V; Ue:AC230V(2P)、400V(4P); TGCH1-20/□□ Ie: 20A (AC-7a)、9A (AC-7b); TGCH1-25/□□ Ie: 25A (AC-7a); 使用类别：AC-7a、AC-7b; Us: AC24V、AC48V、AC110V、AC230V; 极数：2P、4P</p>	
<p>主检：钱晓鹏 签名：  日期：2017-02-06</p>	
<p>审核：林 杰 签名：  日期：2017-02-06</p>	
<p>签发：许启进 签名：  日期：2017-02-06</p>	
<p>备注</p>	<p>变更信息见下页“变更信息附件”</p>