



2012002878Z



检测
CNAS L1020



(2012)国认监认字(347)号

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2014CCC0304-1806192

(任务编号)

产品名称: 辅助触头组

型号: F4-11、02、20、22、31、13、40、04

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A-14B1473-S
首页	√	1	03601-A-14B1473-S
报告的组成	√	1	03601-A-14B1473-S
安全型式试验报告	√	26	03601-A-14B1473-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定: P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: A2014CCC0304-1806192

(任务编号)

样品名称: 辅助触头组

型号规格: F4-11、02、20、22、31、13、
40、04

样品数量: 5 台

样品生产序号: /

收样日期: 2014-06-11

样品来源: 工厂送样

抽样通知书编号: /

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工
业园区

生产企业: 浙江天正电气股份有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区

试验依据标准: GB14048.5-2008《低压开关设备和控制设备 第 5-1 部分: 控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器》

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:


F4-11、02、20、22、31、13、40、04


Ui: 660V; Ith: 10A;


AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;

外壳防护等级: IP20。

主检: 陈吉文 签名:  日期: 2014-06-30

审核: 陆维导 签名:  日期: 2014-06-30

签发: 胡德霖 签名:  日期: 2014-06-30



(检测机构名称 盖章)
2014 年 06 月 30 日

备注

1. 产品认证变更申请书上该产品的触头材料及型号规格变更为: 见本报告第 8 页;
产品认证变更申请书上该产品的底座(壳体)的供应商变更为: 见本报告第 8 页;
变更前该产品的触头材料及型号规格为: 见原报告第 6 页;
变更前该产品底座(壳体)的供应商规格为: 见原报告第 6 页;
2. 原 3C 认可报告编号: C-040-09B4540-S;
3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究所有限公司;
4. 原 3C 证书编号: 2007010304222413;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。