



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2016010307846624

委托人名称、地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者(制造商)名称、地址

乾龙科技有限公司
乐清市柳市镇新光工业区一横路20-22号

生产企业名称、地址

乾龙科技有限公司
乐清市柳市镇新光工业区一横路20-22号

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

TGM2L-630/3N; Uimp: 8kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V; In: 630A(260A-630A可调);
过电流脱扣器型式: 电子式; I Δ n: 50mA、100mA、150mA、200mA、300mA、500mA、
800mA可调/AC型/电子式; 使用类别: A; Icw: 6.3kA/1s; Ics: 45kA; Icu: 65kA;
I Δ m: 16.5kA; S型; 极数: 3P+N(带三个保护极, N极常通)

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2017年01月10日

有效期至: 2020年07月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2016年03月11日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1592995