



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: 利用已获证书结果模式


申请编号: A2018CCC0302-3058221
(任务编号)

产品名称: 负荷隔离开关

型 号: TeGL5□-400/□□□□

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 负荷隔离开关 型号: TeGL5-400/4P 商标: / 数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2019-01-07 完成日期: 2019-01-22	委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号																		
试验结论: 原获证(2012010302584353)产品依据 GB/T14048.3-2017 检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证(2012010302584353)除型号命名不同外, 产品描述、内部结构一致。																			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TeGL5□-400/□□□□; Uimp:12kV; Ui:800V; Ith:400A; Ue:AC415V/690V, Ie:400A/315A; Icw:20kA/1s, Icm:40kA; 使用类别:AC-21B; 3P, 4P 配用的辅助触头:1NO1NC、2NO2NC, Ith:3A, AC-15:220V/0.8A																			
主检:  日期: 2019-01-22	福建省产品质量检验研究院 2019 年 1 月 23 日 																		
审核:  日期: 2019-01-23																			
签发:  日期: 2019-01-23																			
备注: <table border="1" data-bbox="199 1753 1458 2033"> <tr> <td>利用已获证书结果模式</td> <td>母证书</td> <td>利用已获证书结果扩展委托单</td> </tr> <tr> <td>委托人名称</td> <td>浙江天正电气股份有限公司</td> <td>浙江天正智能电器有限公司</td> </tr> <tr> <td>委托人地址</td> <td>浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</td> <td>浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</td> </tr> <tr> <td>型号</td> <td>GL□-400/□□□□</td> <td>TeGL5□-400/□□□□</td> </tr> <tr> <td>母证书编号</td> <td colspan="2">2012010302584353</td> </tr> <tr> <td>母证书检测机构</td> <td colspan="2">福建省产品质量检验研究院</td> </tr> </table> 说明: 本试验报告引用编号为“02501-18DQ2503(A2018CCC0302-2869320)”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, “02501-19DQ1509”报告除型号命名不同外, 其余参数均一致。		利用已获证书结果模式	母证书	利用已获证书结果扩展委托单	委托人名称	浙江天正电气股份有限公司	浙江天正智能电器有限公司	委托人地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号	型号	GL□-400/□□□□	TeGL5□-400/□□□□	母证书编号	2012010302584353		母证书检测机构	福建省产品质量检验研究院	
利用已获证书结果模式	母证书	利用已获证书结果扩展委托单																	
委托人名称	浙江天正电气股份有限公司	浙江天正智能电器有限公司																	
委托人地址	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号																	
型号	GL□-400/□□□□	TeGL5□-400/□□□□																	
母证书编号	2012010302584353																		
母证书检测机构	福建省产品质量检验研究院																		

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-19DQ1509
首页	√	1	02501-19DQ1509
报告组成	√	1	02501-19DQ1509
安全型式试验报告	√	7	02501-19DQ1509-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验