

## 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020960307001408



浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区  
依据的强制性产品认证规则：低压元器件  
产品名称：漏电断路器  
产品系列、型号、规格：TGBDLE-80Y、TGBDLE-80YH  
依据的标准：GB/T16917.1-2014;GB/T16917.22-2008  
生产企业名称：浙江九策智能电气有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇方斗岩工业区A2幢3-4层

联系人：李莉  
电话：13780117034  
电子邮箱：lili@tengen.com.cn  
指定签字人：



自我声明时间：2020-09-12  
自我声明地点：浙江省温州市乐清市  
生产者签章：

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020960307001408

产品系列、型号、规格(附件):

TGBDLE-80Y 、TGBDLE-80YH;  $U_{imp}$ :4kV;  $U_i$ :500V;  $U_e$ :

AC230V;  $I_n$ :

6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A; 瞬时脱

扣类型: C、D 型特性;  $I_{\Delta n}$ :

15mA、30mA、50mA、100mA、300mA; 额定剩余动作类型: AC

型、A 型, 电子式;  $I_{\Delta m}$ : 2000A;  $I_{cn}=I_{cs}$ :6000A (TGBDLE-

80Y)  $I_{cs}=7.5kA$ 、 $I_{cn}=10kA$  (TGBDLE-80YH) 极数: 1P+N (N 极

可开闭)、2P; 适用于隔离用

联系人: 李莉  
电话: 13780117034  
电子邮箱: lili@tengen.com.cn  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-09-12  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章: