



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-838053

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX2-18, CJX2-18...N

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 交流接触器 型 号: CJX2-18, CJX2-18...N 商 标: TENGGEN 样品数量: 21 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-08-11 完成日期: 2021-08-30	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号															
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页 1																
主检: 刘丽丽 日期: 2021.09.30																
审核: 陈吉福 日期: 2021.09.30																
签发: 杨 俊 日期: 2021.09.30																
备注: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">变更项目</td> <td style="width: 33%;">变更前</td> <td style="width: 33%;">变更后</td> </tr> <tr> <td>变更内容</td> <td>见附页2</td> <td>见附页2</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">CQC2002010304024871</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">00901-A2013CCC0304-1725786</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所</td> </tr> </table>		变更项目	变更前	变更后	变更内容	见附页2	见附页2	原证书编号	CQC2002010304024871		原测试报告编号	00901-A2013CCC0304-1725786		原检测单位	上海电器设备检测所	
变更项目	变更前	变更后														
变更内容	见附页2	见附页2														
原证书编号	CQC2002010304024871															
原测试报告编号	00901-A2013CCC0304-1725786															
原检测单位	上海电器设备检测所															