



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-835424
(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: DW17-1900




检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 万能式断路器	委托人: 浙江天正电气股份有限公司
型 号: DW17-1900	委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
商 标: /	生产者: 浙江天正电气股份有限公司
样品数量: 2 台	生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
样品来源: 工厂送样	生产企业: 浙江天正电气股份有限公司
收样日期: 2021-09-22	生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号
完成日期: 2021-10-12	

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
DW17-1900
Uimp:12kV;Ui:690V;Ue:AC400V/690V;In: 630A,800A,1000A,1250A,1600A,1900A;
过电流脱扣器类型:热磁式;
Ics=Icu:50kA;Icw:40kA/1s;
选择性类别:B;极数:3P,4P;
配用的辅助触头:
Uimp:4kV;Ui:400V;Ith:6A;
AC-15:Ue/Ie:230V/1.5A,400V/0.9A;
DC-13: Ue/Ie:110V/0.55A,220V/0.27A;

主检: 朱文华 签名:  日期: 2021-11-17	 (检测机构名称, 盖章) 2021 年 11 月 17 日
审核: 陆维导 签名:  日期: 2021-11-17	
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2021-11-17	

备注:

1.变更情况: 见附页 1

2.原 CQC 认可报告编号: C-040-10B5095-S;

3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4.原 CQC 证书编号: CQC2002010307024971;

5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。