

CQC 标志认证

试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:




申请编号: V2022CQC107502-916182
(任务编号)

产品名称: 熔断器底座

型号: RT18G-PV

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 熔断器底座 型号: RT18G-PV 数量: 12 收样日期: 2022-01-07 完成日期: 2022-02-17 样品来源: 企业送样	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公 司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇 苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验结论: 依据 GB/T13539.2-2015 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: RT18G-PV: Un: DC1500V; In: 50A ; 极数: 1P ; 峰值耐受电流: 30kA; 极数: 1P;	
主检: 龙玺 签名:  日期: 2022-02-18	浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2022 年 02 月 20 日
审核: 傅炳 签名:  日期: 2022-02-19	
签发: 马琳 签名:  日期: 2022-02-20	
备注: 操作性能寿命-S 图; 接通分断-T 图; 预期波-Y 图;	