

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022960307005681

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：万能式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-05-18
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：


强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022960307005681

产品系列、型号、规格:

TGW1N-6300 Ui:1000V;Uimp:12kV;Ue:AC400V/AC690V;In:4000A,4900A,5000A,5900A,6300A,; Ue:AC400V Ics: 100kA, Icu:120kA, Icw: 100kA /1s; Ue:AC690V Ics: 65kA, Icu: 75kA, Icw:65kA/1s; 使用类别: B类; 极数: 3P,4P; 过电流脱扣器类型: 电子式 配用的辅助电路:F5, 6NO6NC、9NO3NC、5NO7NC、7NO5NC、8NO4NC、3NO9NC、4NO8NC、4NO4NC、5NO5NC; Ui: 690V,Ith: 6A; AC-15:Ue/Ie:AC230V/1.5A、AC400V/0.9A; DC-13:Ue/Ie:DC110V/0.55A、DC220V/0.27A; 符合附录 N 的电子附件: 欠压脱扣器 QTW45: Us: AC220/230V,AC380/400V

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-05-18
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。