



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: ODM

申请编号: V2021CQC107502-900291
(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: TeW5-6300H, TeW5-6300M

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 万能式断路器 型号: TeW5-6300H, TeW5-6300M 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-12-09 完成日期: /	委托人: 浙江天正智能电器有限公司 委托人地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产者: 浙江天正智能电器有限公司 生产者地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号 生产企业: 江苏凯隆电器有限公司 生产企业地址: 江苏省常州市五一路 257 号																		
试验结论: 按原获证 (CQC2019010307212208) 产品依据 GB/T 14048.2-2020 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样样品与原获证 (CQC2019010307212208) 产品, 产品描述一致、内部结构一致。																			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页.																			
主检: 方 刚 签字: 方刚 日期: 2022-02-28 审核: 丁 娟 签字: 丁娟 日期: 2022-02-28 签发: 韩美丽 签字: 韩美丽 日期: 2022-02-28	 (检测机构名称、盖章) 2022年02月28日																		
备注: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">ODM 认证</th> <th style="width: 35%;">母证书</th> <th style="width: 40%;">ODM 申请</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>委托人及生产者名称</td> <td>江苏凯隆电器有限公司</td> <td>浙江天正智能电器有限公司</td> </tr> <tr> <td>委托人及生产者地址</td> <td>江苏省常州市五一路 257 号</td> <td>浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号</td> </tr> <tr> <td>型号</td> <td>CKW65-6300H, CKW65-6300M</td> <td>TeW5-6300H, TeW5-6300M</td> </tr> <tr> <td>母证书编号</td> <td colspan="2">CQC2019010307212208</td> </tr> <tr> <td>母证书检测机构</td> <td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td> </tr> </tbody> </table> 说明: 本试验报告引用编号为“00901-V2021CQC107502-840476”的报告, 仅修改了委托人及生产者名称、地址, 除型号命名不同外, 其余参数均一致。		ODM 认证	母证书	ODM 申请	委托人及生产者名称	江苏凯隆电器有限公司	浙江天正智能电器有限公司	委托人及生产者地址	江苏省常州市五一路 257 号	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号	型号	CKW65-6300H, CKW65-6300M	TeW5-6300H, TeW5-6300M	母证书编号	CQC2019010307212208		母证书检测机构	上海电器设备检测所有限公司	
ODM 认证	母证书	ODM 申请																	
委托人及生产者名称	江苏凯隆电器有限公司	浙江天正智能电器有限公司																	
委托人及生产者地址	江苏省常州市五一路 257 号	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号																	
型号	CKW65-6300H, CKW65-6300M	TeW5-6300H, TeW5-6300M																	
母证书编号	CQC2019010307212208																		
母证书检测机构	上海电器设备检测所有限公司																		

附页

TeW5-6300H, TeW5-6300M

Uimp: 12kV; Ui: 1140V;

Ue: AC380V, AC400V, AC480V, AC690V, AC800V, AC1000V, AC1140V;

In: 4000A, 5000A, 6300A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

TeW5-6300H:

Ics=Icu=135kA(AC380V, AC400V), 100kA(AC480V, AC690V),
50kA(AC800V, AC1000V, AC1140V);

Icw=135kA/1s(AC380V, AC400V), 100kA/1s(AC480V, AC690V),
50kA/1s(AC800V, AC1000V, AC1140V);

TeW5-6300M:

Ics=Icu=120kA(AC380V, AC400V), 85kA(AC480V, AC690V),
50kA(AC800V, AC1000V, AC1140V);

Icw=120kA/1s(AC380V, AC400V), 85kA/1s(AC480V, AC690V),
50kA/1s(AC800V, AC1000V, AC1140V);

选择性类别: B; 极数: 3P, 4P; 适用于隔离; 适用频率: 50/60Hz;

配用辅助触头(CCC 证书编号 2013010305612618): DW45

4NO, 4NC; Ith: 6A;

AC15: Ue/Ie: AC380V/5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.5A.

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A-21B1619-S
首页	√	2	03601-A-21B1619-S
报告组成	√	1	03601-A-21B1619-S
安全型式试验报告	√	10	03601-A-21B1619-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验