

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2017010307955777

发证日期：2023年06月15日

有效期至：2031年05月20日

委托人名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

制造商名称 浙江天正电气股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
及生产地址 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

产品名称和系列、规格、型号 漏电断路器
DZ47LE-63Y、DZ47HLE-63Y； U_e ：AC230V； I_n ：6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A；B、C型特性； $I_{\Delta n}$ ：30mA、50mA/AC型；电子式； $I_{\Delta m}$ ：2kA；DZ47HLE-63Y： $I_{cn}=I_{cs}$ ：4500A；DZ47LE-63Y： $I_{cn}=I_{cs}$ ：6000A；极数：1P+N（一个保护极，N极可开闭）。

产品标准和技术要求 GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年08月24日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心