

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307005377

浙江天正电气股份有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正电气股份有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正电气股份有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇苏吕工业区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-06-19
自我声明地点：浙江省温州市乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005377

产品系列、型号、规格:

TGM3-800L,TGM3-800M,TGM3-800H,TGM3-800R;参数及型号解释详见附件

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005377

产品系列、型号、规格(附件):

TGM3-800L,TGM3-800M,TGM3-800H, TGM3-800R
Ui:1000V; Uimp:12kV;
Ue: AC400V(L/M/H/R), AC550V(M/H/R),AC690V(L/M/H/R);
In:400A,500A,600A,630A,700A,800A;
过电流脱扣器类型 热磁式,电磁式;
Ics:AC400V: L 型:35kA; M 型:65kA; H 型:65kA; R 型:85kA;
AC550V: M 型:25kA; H 型:25kA; R 型:25kA;
AC690V: L 型:10kA; M 型:20kA; H 型:20kA; R 型:20kA;
Icu:AC400V: L 型:50kA; M 型:65kA; H 型:85kA; R 型:100kA;
AC550V: M 型:35kA; H 型:35kA; R 型:35kA;
AC690V: L 型:15kA; M 型:20kA; H 型:30kA; R 型:30kA;
选择性类别 A 类: 频率: 50Hz;
极数:适用于隔离(3P+N 除外);
3P:三个保护极; 3P+N(A 型)三个保护极,N 极常通; D 型:四个保护极, N 极常通);
4P/B 型:三个保护极,N 极可开闭; C 型:四个保护极,N 极可开闭);
配用的辅助触头: FC38-400(INO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC), Ith:6A;
AC-15 Ue/Ie: AC380V/400V/1A;
DC-13 Ue/Ie: DC220V/230V/0.15A;
符合附录 N 的电子附件:
电动操作机构 CD2-400: AC220V/230V,AC380V/400V;
欠压脱扣器 QT38-400: AC220V/230V,AC380V/400V

型号的解释:

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2023-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签字: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005377

产品系列、型号、规格(附件):

TGM3-800L,TGM3-800M,TGM3-800H, TGM3-800R
Ui:1000V; Uimp:12kV;
Ue: AC400V(L/M/H/R), AC550V(M/H/R),AC690V(L/M/H/R);
In:400A,500A,600A,630A,700A,800A;
过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式;
Ics:AC400V: L 型: 35kA; M 型:65kA; H 型:65kA; R 型:85kA;
AC550V: M 型:25kA; H 型:25kA; R 型: 25kA;
AC690V: L 型: 10kA; M 型:20kA; H 型:20kA; R 型:20kA;
Icu:AC400V: L 型: 50kA; M 型:65kA; H 型:85kA; R 型:100kA;
AC550V: M 型:35kA; H 型:35kA; R 型:35kA;
AC690V: L 型: 15kA; M 型:20kA; H 型:30kA; R 型:30kA;
选择性类别:A 类: 频率: 50Hz;
极数:适用于隔离(3P+N 除外);
3P(三个保护极); 3P+N(A 型:三个保护极,N 极常通; D 型: 四个保护极, N 极常通);
4P(B 型:三个保护极, N 极可开闭; C 型:四个保护极, N 极可开闭);
配用的辅助触头: FC38-400(1NO1NC, 2NO2NC, 4NO4NC), 1th:6A;
AC-15 Ue/Ie: AC380V/400V/1A;
DC-13 Ue/Ie: DC220V/230V/0.15A;
符合附录 N 的电子附件:
电动操作机构 CD2-400: AC220V/230V,AC380V/400V;
欠压脱扣器 QT38-400: AC220V/230V,AC380V/400V

型号的解釋:

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-06-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签字:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

