



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

CQC 产品认证

型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他: 核查

申请编号: V2024CQC107501-1154874

产品名称: 综合配电箱

型号: TGJP1

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司
国家电器安全质量检验检测中心(浙江)
(浙江方圆电气设备检测有限公司)



型式试验报告			
申请编号: V2024CQC107501-1154874 样品名称: 综合配电箱 型号: TGJP1 商 标: / 样品数量: 样件 样品来源: / 样品生产序号: / 收样日期: 2024-01-17 完成日期: 2024-02-06		委 托 人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生 产 者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生 产 企 业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号	
试验依据标准: GB/T 7251.2-2023 《低压成套开关设备和控制设备 第2部分: 成套电力开关和控制设备》 GB/T 15576-2020 《低压成套无功功率补偿装置》			
试验结论: 合格			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 产品型号: TGJP1 额定电压 (Un): 380V 额定绝缘电压 (Ui): 660V 主母线的额定电流 (InA): 630A~100A 额定总容量 (Qc): 200kvar~60kvar 控制投切电容器的元件类型: 复合开关(单片机 CPU 控制+磁保持继电器) 户内型/户外型: 户外型 外壳防护等级: IP44			
主检: 吴腾杰 签名:  日期: 2024-02-08		 (检测机构名称、盖章) 2024年02月08日	
审核: 张华君 签名:  日期: 2024-02-08			
签发: 黄 芳 签名:  日期: 2024-02-08			
备注	标准变更	变更前 GB/T 7251.12-2013	变更后 GB/T 7251.2-2023
	关键元器件和材料一览表变更	见报告 02401-22119C23100 第 6、7 页	见报告 02402-24119C24044 第 6、7 页
	原 CQC 证书编号	CQC2013010301624333	
	原变更报告编号	02401-22119C23100	
	原变更报告检测机构	浙江方圆检测集团股份有限公司 (浙江方圆电气设备检测有限公司)	
	原安全型式试验报告编号	C-026B-120019310602	
	原检测机构	浙江省质量检测科学研究院 (浙江方圆电气设备检测有限公司)	
	本报告需与原检测报告一起阅读方有效		
本报告需与该单元原检测报告一起阅读方有效; 检测机构和认证机构保留对该认证单元送样进行差异试验的权利。			