



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0503



221121340515

CQC 标志认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2024CQC107502-1190995

产品名称: 家用交流接触器

型号: TGCH1N-32□、TGCH1N-40□、
TGCH1N-63□、TGCHK-32□、
TGCHK-40□、TGCHK-63□

检测机构: 中检质控检验检测科学研究院有限公司



公 正 准 确 科 学 诚 信

优 质 高 效 创 新 发 展



微信公众号



钉钉公众号

总部地址: 浙江省杭州市拱墅区半山路 352 号

联系方式: 400-833-0072

官 网: www.zjzjccc.com

样品名称: 家用交流接触器 型 号: TGCH1N-32□、TGCH1N-40□、 TGCH1N-63□、TGCHK-32□、 TGCHK-40□、TGCHK-63□ 样品数量: 5 台 样品来源: 送样 收样日期: 2024.04.17 完成日期: 2024.04.18	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGCH1N-32□、TGCH1N-40□、TGCH1N-63□、TGCHK-32□、TGCHK-40□、TGCHK-63□; U_i: 500V ; U_{imp}: 4kV; I_{th}: 63A; U_e: AC250V (1P、2P)、AC400V (3P、4P) ; TGCH1N-32、TGCHK-32: I_e: 32A (AC-7a)、12A (AC-7b) ; TGCH1N-40、TGCHK-40: I_e: 40A (AC-7a)、15A (AC-7b) ; TGCH1N-63、TGCHK-63: I_e: 63A (AC-7a)、20A (AC-7b) ; 使用类别: AC-7a、AC-7b; U_s: AC24V、AC48V、AC110V、AC230V、AC250V, 50/60Hz; 极数: 1P、2P、3P、4P	
签发人: 徐 亮 签名: 徐亮 签发日期: 2024.04.30	
备注: 该申请为变更申请, 具体变更如下: 1. 增加 U_s: 变更前: U_s: AC24V、AC48V、AC110V、AC230V, 50/60Hz; 变更后: U_s: AC24V、AC48V、AC110V、AC230V、AC250V, 50/60Hz; 2. 原证书编号为: CQC2019010304186106; 3. 原报告编号为: V-14201-DC211591、C-14201-DC192067 (中检质技检验检测科学研究院有限公司); 根据以上变更确定试验项目, 本报告须与原报告合并使用方为有效。	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	V-14201-DC2403493
首页	√	1	V-14201-DC2403493
报告组成	√	1	V-14201-DC2403493
安全型式试验报告	√	11	V-14201-DC2403493
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	

本报告由表中划√的所有内容组成

判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: V2024CQC107502-1190995
样品名称: 家用交流接触器
型号规格: TGCH1N-32□、TGCH1N-40□、
TGCH1N-63□、TGCHK-32□、
TGCHK-40□、TGCHK-63□
样品数量: 5 台
样品生产序号: /
收样日期: 2024.04.17
样品来源: 送样
抽样通知书编号: /

委托人: 浙江天正电气股份有限公司
委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司
生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏
吕工业区
生产企业: 浙江天正电气股份有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332
号

试验依据标准: GB/T 17885-2016 《家用及类似用途机电式接触器》

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGCH1N-32□、TGCH1N-40□、TGCH1N-63□、TGCHK-32□、TGCHK-40□、TGCHK-63
□; U_i : 500V; U_{imp} : 4kV; I_{th} : 63A; U_e : AC250V (1P、2P)、AC400V (3P、4P);
TGCH1N-32、TGCHK-32: I_e : 32A (AC-7a)、12A (AC-7b);
TGCH1N-40、TGCHK-40: I_e : 40A (AC-7a)、15A (AC-7b);
TGCH1N-63、TGCHK-63: I_e : 63A (AC-7a)、20A (AC-7b);
使用类别: AC-7a、AC-7b; U_s : AC24V、AC48V、AC110V、AC230V、**AC250V**, 50/60Hz;
极数: 1P、2P、3P、4P

主检: 左海亮 签名: 左海亮 日期: 2024.04.30

审核: 魏益松 签名: 魏益松 日期: 2024.04.30

签发: 徐亮 签名: 徐亮 日期: 2024.04.30

中检技术检验检测科学研究院有限公司
检验检测专用章
2024 年 04 月 30 日

备注

样品编号:

#1~#3: TGCH1N-6340 U_s : AC250V

#4: TGCH1N-6320 U_s : AC250V

#5: TGCH1N-6310 U_s : AC250V