



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307641625

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

TGB1N-80, TGBD-80, TGBG-80, TGBK-80, TGB1N-80N, TGBD-80N, TGBG-80N,
TGBK-80N, TGB1N-80H, TGBD-80H, TGBG-80H, TGBK-80H, TGB3-80, TGB3-80N; 详
见附页

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 12 日 有效期至：2029 年 06 月 11 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307641625

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TGB1N-80, TGBD-80, TGBG-80, TGBK-80, TGB1N-80N, TGBD-80N, TGBG-80N, TGBK-80N, TGB1N-80H, TGBD-80H, TGBG-80H, TGBK-80H, TGB3-80, TGB3-80N U_i : 690V; U_{imp} : 6kV; I_n : 63A、80A; 瞬时脱扣类型: B、C、D 型; U_e : AC220V/230V/240V/380V/400V/415V(1P), AC220V/230V/240V(1P+N), AC220V/230V/240V/380V/400V/415V(2P), AC380V/400V/415V(3P、3P+N、4P);
TGB1N-80, TGBD-80, TGBG-80, TGBK-80, TGB3-80: $I_{cs}=I_{cn}$: 6kA; I_{cs} : 7.5kA, I_{cn} : 10kA (仅 2P AC220V/230V/240V); TGB1N-80H, TGBD-80H, TGBG-80H, TGBK 80H: I_{cs} : 7.5kA, I_{cn} : 10kA; TGB1N-80N, TGBD-80N, TGBG-80N, TGBK-80N, TGB3-80N: $I_{cs}=I_{cn}$: 6kA (AC220V/230V/240V) 极数: TGB1N-80, TGBD-80, TGBG-80, TGBK-80, TGB3-80: 1P、1P+N (1 个保护极, N 极可开闭)、2P、3P、3P+N (3 个保护极, N 极可开闭)、4P; TGB1N-80H, TGBD-80H, TGBG-80H, TGBK-80H: 1P、1P+N (1 个保护极, N 极可开闭)、2P、3P、3P+N (3 个保护极, N 极可开闭)、4P; TGB1N-80N, TGBD-80N, TGBG-80N, TGBK-80N, TGB3-80N: 2P

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司