



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304672011

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器
CJX2-25,CJX2-25N；具体型号规格详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 07 日 有效期至：2029 年 08 月 06 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304672011

证书附页: 第 1 页 共 1 页

CJX2-25,CJX2-25N Ui:690V;Uimp:8kV;Ith:40A;
CJX2-25:AC-1: Ue/Ie:AC220V/AC380V/AC660V/40A;AC-3:
Ue/Ie:AC220V/AC380V/25A,AC660V/18A;
AC-4: Ue/Ie:AC220V/AC380V/8.5A,AC660V/4.4A;
CJX2-25N:AC-4: Ue/Ie:AC220V/AC380V/8.5A,AC660V/4.4A;
Us:AC24V,36V,48V,110V,127V,220V,380V,50Hz,50/60Hz;DC24V,48V,110V,220V;
外壳防护等级: IP20;极数: 3P;
配用的辅助触头 (本体):1NO,1NC;Ith:10A;AC-15: Ue/Ie:AC380V/0.95A;DC-13:
Ue/Ie:DC220V/0.15A;

型号解释:



本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司