



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307682995

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

漏电断路器
DZ20L-600；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 27 日 有效期至：2029 年 08 月 26 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307682995

证书附页：第 1 页 共 1 页

DZ20L-600; Uimp:6kV; Ui:690V; Ue:AC380V; In:400A,500A,600A; 过电流脱扣器类型：电磁式，热磁式；Ics:15kA; Icu:20kA; I Δ n:50mA,75mA,100mA,150mA,200mA,250mA,300mA,400mA,500mA,1000mA(普通产品为不可调或三档任意可调,透明外壳为不可调);额定剩余动作类型:AC型;漏电脱扣器类型:电子式;I Δ m:5kA;选择性类别:A;3P+N(N极常通)、4P(N极可开闭);不适用于隔离用. 2NO2NC; Ith:3A; AC-15:Ue/Ie:AC380V/3A; DC-13:Ue/Ie:220V/0.2A

型号的解释:

DZ 20 L - 600 / ☐ ☐ ☐

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①DZ: 塑料外壳式断路器

②20: 设计序号

③L: 漏电派生代号

④600: 壳架等级额定电流

⑤☐: 极数代号 (3N 为三极四线, 4 为四极)

⑥☐: 脱扣器型式及附件代号

过电流脱扣器方式	附件名称				
	不带附件	报警触头	分励脱扣器	二组辅助触头	欠电压脱扣器
电磁式脱扣器	200	208	210	220	230
热磁式脱扣器	300	308	310	320	330

⑦☐: 盖的形式代号 (无代号为非透明盖, T 为透明盖(聚碳酸酯材料))

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司