



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305681703

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

TGQ1N-250L/3、4, TGQ1N-250M/3、4, TGQ1N-320L/3、4, TGQ1N-320M/3、4; Uimp:8kV(主回路)、2.5kV(控制回路); Ui:800V(主回路)、400V(控制回路); Ue:AC400V; TGQ1N-250L/3、TGQ1N-250M/3、TGQ1N-250L/4、TGQ1N-250M/4: Ie: 160A, 180A, 200A, 225A, 250A, TGQ1N-320L/3、TGQ1N-320M/3、TGQ1N-320L/4、TGQ1N-320M/4: Ie: 250A, 280A, 300A, 315A, 320A; 使用类别:AC-33B; Icm(峰值): 73.5kA(L型)、105kA(M型); Icn: 35kA(L型)、50kA(M型); 电器级别:CB级; 转换方式: ATSE, RTSE; 极数: 3P, 4P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 23 日 有效期至: 2029 年 08 月 22 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

