



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307681350

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

TGW1N-2000、TGW1N-2000H、TGW1N-2000C、TGW1N-2000L；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 22 日 有效期至：2029 年 08 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307681350

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TGW1N-2000、TGW1N-2000H、TGW1N-2000C、TGW1N-2000L;
Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC380/400/415V、AC660/690V;
In: 200A、250A、400A、500A、630A、800A、1000A、1250A、1600A、1900A、
2000A;
TGW1N-2000 型: Ue: AC380/400/415V: Ics: 80kA, Icu: 80kA, Icw: 55kA/1s;
Ue: AC660/690V: Ics: 50kA, Icu: 50kA, Icw: 50kA/1s;
TGW1N-2000H 型: Ue: AC380/400/415V: Ics: 90kA, Icu: 90kA, Icw: 65kA/1s;
75kA/0.5s; Ue: AC660/690V: Ics: 65kA, Icu: 65kA, Icw: 55kA/1s; 65kA/0.5s;
TGW1N-2000C 型: Ue: AC380/400/415V: Ics: 50kA, Icu: 50kA, Icw: 50kA/1s;
Ue: AC660/690V: Ics: 40kA, Icu: 40kA, Icw: 40kA/1s;
TGW1N-2000L 型: Ue: AC380/400/415V: Ics: 65kA, Icu: 65kA, Icw: 55kA/1s;
Ue: AC660/690V: Ics: 40kA, Icu: 40kA, Icw: 40kA/1s;
选择性类别: B 类;
极数: 3P, 4P;
过电流脱扣器类型: 电子式;
配用的辅助触头: 6NO6NC、9NO3NC、5NO7NC、7NO5NC、8NO4NC、3NO9NC、
4NO8NC、4NO4NC、5NO5NC, Ith: 6A; AC-15: AC400V/0.9A、AC230V/1.5A;
DC-13: DC220V/0.27A、DC110V/0.55A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司