



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687199

**认证委托人名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产者名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产企业名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

**产品名称和系列、型号、规格**

熔断器式隔离开关

HR17N-400/30H, HR17N-400/31H, HR17N-400/30MH, HR17N-400/31MH, HR17N-400/30M, HR17N-400/31M, HR17N-400/30, HR17N-400/31;  $U_i$ : 1000V;  $U_{imp}$ : 12kV;  $U_e$ : AC415V/690V;  $I_{th}=I_e$ : 125A, 160A, 200A, 224A, 250A, 315A, 350A, 400A;  $I_q$ : 100kA(415V), 50kA(690V); 使用类别: AC-23B(415V), AC-22B(690V); 极数: 3P; 配用的辅助触头(1NO1NC): (2002010305025051)  $I_{th}$ : 3A;  $U_i$ : 220V;  $U_{imp}$ : 2.5kV; AC-15:  $U_e/I_e$ : AC220V/0.5A, DC-13:  $U_e/I_e$ : DC220V/0.1A.

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 04 日 有效期至：2029 年 09 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

