



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2024CCC0309-4655808



(任务编号)

产品名称: 控制与保护开关电器

型 号: TGK1-45C、TGK1-45Y、  
TGKK-45C、TGKK-45Y、  
TeK3-45C、TeK3-45Y

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 样品名称: 控制与保护开关器<br>型 号: TGK1-45C、TGK1-45Y、<br>TGKK-45C、TGKK-45Y、<br>TeK3-45C、TeK3-45Y<br>商 标: /<br>样品数量: 6 台<br>样品来源: 工厂送样<br>收样日期: 2025-01-07<br>完成日期: 2025-01-13                                                                                                                                                                                           | 委托人: 浙江天正电气股份有限公司<br>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区<br>生产者: 浙江天正电气股份有限公司<br>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区<br>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司<br>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号 |
| 试验结论: 依据 GB/T 14048.9-2024 检验合格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |
| 本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:<br>TGK1-45C、TGK1-45Y、TGKK-45C、TGKK-45Y、TeK3-45C、TeK3-45Y<br>Ui:690V;Uimp:4kV;Ue:AC400V;<br>Ith: 16A (Ie: 1A、3A、6A、12A、16A); 45A(Ie:25A、32A、45A)<br>Ie:1A、3A、6A、12A、16A、25A、32A、45A (0.4 ~ 1.0 倍可调)<br>TGK1-45C、TGKK-45C、TeK3-45C: Ics:15kA;<br>TGK1-45Y、TGKK-45Y、TeK3-45Y: Ics:35kA;<br>使用类别:AC-4,AC-3;<br>极数:3P;脱扣级别: 10A、20、30; |                                                                                                                                              |
| 主检: 方 刚 签名:  日期: 2025-02-13                                                                                                                                                                                                                                              | <br>(检测机构名称、盖章)<br>2025年02月13日                          |
| 审核: 任 翔 签名:  日期: 2025-02-13                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
| 签发: 孙阿琴 签名:  日期: 2025-02-13                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |
| 备注:<br><br>1.变更情况: 见附页<br>2.原认可报告编号: C-06801-1CZ212058;<br>3.出具原试验报告的检测单位: 浙江省机电产品质量检测所有限公司;<br>4.原证书编号: 2024010309658428;<br>5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |

附页：

| 序号和名称    | 变更前               | 变更后               |
|----------|-------------------|-------------------|
| 1.标准变更   | GB/T 14048.9-2008 | GB/T 14048.9-2024 |
| 2.使用类别变更 | 使用类别:AC-44,AC-43; | 使用类别:AC-4,AC-3;   |

报 告 组 成

| 报告内容       | 有无 | 页数 | 编号                |
|------------|----|----|-------------------|
| 封面         | √  | 1  | 03601-A-24B1012-S |
| 首页         | √  | 2  | 03601-A-24B1012-S |
| 报告组成       | √  | 1  | 03601-A-24B1012-S |
| 安全型式试验报告   | √  | 39 | 03601-A-24B1012-S |
| 电磁兼容型式试验报告 | /  | /  | /                 |
| 封底         | √  | 1  | /                 |

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定：
- P 试验结果符合要求
  - F 试验结果不符合要求
  - N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验