



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307667981

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
漏电断路器

TGB1NLE-40、TGBKLE-40、TGBDLE-40、TGBGLE-40、TGBHLE-40、TGB1NLG-40、
TGBKLG-40、TGBDLG-40、TGBGLG-40、TGBHLG-40；Ue：AC220V/AC230V/AC240V；Ui：
500V；Uimp：4kV；In：6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A；瞬时脱扣类型：C 型、D 型；
IΔn：30mA、50mA；AC 型；漏电脱扣器类型：电子式；IΔm：2000A；Icn=Ics：4500A；极数：
1P+N（带一个保护极，N 极可开闭，适用于隔离用）；TGB1NLG-40、TGBKLG-40、TGBDLG-40、
TGBGLG-40、TGBHLG-40 带过电压保护 Uvo:280±14V。

产品标准和技术要求
GB/T 16917.1-2014；GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 04 月 25 日 有效期至：2029 年 07 月 30 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 07 月 31 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

